



BUNDESVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS
- Zentralinnungsverband (ZIV) -

Überprüfungs- und Messfristen

Gasfeuerungsanlagen

Betriebsweise	Brennwert-nutzung	Besonderheit	Bundes-KÜO	1. BImSchV	
				älter als 12 Jahre	bis 12 Jahre alt
Raumluftab-hängige Gasfeuerstätte	ohne Brennwert-nutzung	-	jährlich	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses	jährlich	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	Unterdruck-Abgasanlage	jährlich	-	-
		Überdruck-Abgasanlage	alle 2 Jahre	-	-
		Überdruck-Abgasanlage und selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses	alle 3 Jahre	-	-
Raumluftunab-hängige Gasfeuerstätte	ohne Brennwert-nutzung	-	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses	alle 3 Jahre	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	-	alle 2 Jahre	-	-
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses	alle 3 Jahre	-	-

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
- Zentralinnungsverband (ZIV) -
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Achim Heckel, Vorstand
Westerwaldstr. 6
D-53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241 – 34 07 – 30
Fax: 02241 – 34 07 – 10
E-Mail: ziv-heckel@schornsteinfeger.de



BUNDESVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS
- Zentralinnungsverband (ZIV) -

Überprüfungs- und Messfristen

Ölfeuerungsanlagen

Betriebsweise	Brennwert-nutzung	Besonderheit	Bundes-KÜO	1. BImSchV	
				älter als 12 Jahre	bis 12 Jahre alt
Ölfeuerstätte bei <u>nicht</u> ausschließlicher Verbrennung von schwefelarmem Heizöl	ohne Brennwert-nutzung	-	jährlich	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses ^{*)}	jährlich	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	-	jährlich	alle 2 Jahre nur Ruß, Öl und CO	alle 3 Jahre nur Ruß, Öl und CO
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses ^{*)}	jährlich	alle 5 Jahre nur Ruß, Öl und CO	alle 5 Jahre nur Ruß, Öl und CO
Raumluftabhangige lfeuerstatte zur ausschlielichen Verbrennung von schwefelarmem Heizol	ohne Brennwert-nutzung	-	jahrlich	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses ^{*)}	jahrlich	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	Unterdruck-Abgasanlage	jahrlich	alle 2 Jahre nur Ru, l und CO	alle 3 Jahre nur Ru, l und CO
		Unterdruck-Abgasanlage und selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses ^{*)}	jahrlich	alle 5 Jahre nur Ru und CO	alle 5 Jahre nur Ru und CO
		berdruck-Abgasanlage	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre nur Ru, l und CO	alle 3 Jahre nur Ru, l und CO
		berdruck-Abgasanlage und selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses ^{*)}	alle 3 Jahre	alle 5 Jahre nur Ru, l und CO	alle 5 Jahre nur Ru, l und CO
Raumluftunabhangige lfeuerstatte zur ausschlielichen Verbrennung von schwefelarmem Heizol	ohne Brennwert-nutzung	-	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses ^{*)}	alle 3 Jahre	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	-	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre nur Ru, l und CO	alle 3 Jahre nur Ru, l und CO
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses ^{*)}	alle 3 Jahre	alle 5 Jahre nur Ru, l und CO	alle 5 Jahre nur Ru, l und CO

*Diese Technik ist zzt. noch nicht verfugbar.

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
- Zentralinnungsverband (ZIV) -
Presse und ffentlichkeitsarbeit
Achim Heckel, Vorstand
Westerwaldstr. 6
D-53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241 – 34 07 – 30
Fax: 02241 – 34 07 – 10
E-Mail: ziv-heckel@schornsteinfeger.de